

『計画作成参画者研修テキスト』正誤表

下記のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

記

訂正箇所： p 74 表 2.5.2 木材の許容応力度

誤

木 材 の 種 類	許容応力の値 (単位 kN/cm ²)			
	曲げ	圧縮	せん断	
			繊維方向	繊維と直角方向
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ	1.32	1.18	0.103	0.21
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが	1.03	0.88	0.074	<u>0.18</u>
かし	1.91	1.32	0.21	<u>0.44</u>
くり、なら、ぶな又はけやき	1.47	1.03	0.15	<u>0.35</u>
合板足場板	1.62			

正

木 材 の 種 類	許容応力の値 (単位 kN/cm ²)			
	曲げ	圧縮	せん断	
			繊維方向	繊維と直角方向
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ	1.32	1.18	0.103	0.21
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが	1.03	0.88	0.074	<u>0.15</u>
かし	1.91	1.32	0.21	<u>0.29</u>
くり、なら、ぶな又はけやき	1.47	1.03	0.15	<u>0.24</u>
合板足場板	1.62			