

仮設機材整備状況チェックシート(作成例)

検査実施日: 年 月 日

検査員

指摘事項 無し / 下記のとおり

指摘事項等(改善が指摘された場合は、改善報告書を提出して下さい。)
-----------------------------------

品名	チェック項目	適否
1. 建わく	著しいコンクリートの付着の有無	
	脚柱の曲がりの有無(脚柱の幅は適正か等)	
	脚柱小口部の変形の有無	
	交さ筋かいピンの異常の有無	
	脚柱ジョイントの異常の有無	
2. 交さ筋かい	著しいコンクリートの付着の有無	
	筋交い材の曲がりの有無	
	ヒンジピンの異常の有無	
3. 床付き布わく	著しいコンクリートの付着の有無	
	全体の変形・そり・ねじれ・へこみ等の有無	
	各部(補強板を含む)の亀裂・溶接はがれ等の有無	
	つかみ金具(外れ止めを含む)の変形等の異常の有無	
4. ジャッキ型ベース金具	著しいコンクリートの付着の有無	
	ねじ部の磨耗等の異常の有無	
	ハンドルはスムーズに回転するか	
	台板の変形等の異常の有無	
5. 緊結金具	著しいコンクリートの付着の有無	
	ナットは、スムーズに回転するか	
	ボルト基部ピンの曲がりの有無	
	本体・ふたの変形の有無	
6. 金属製足場板	著しいコンクリートの付着の有無	
	全体の変形・そり・ねじれ・へこみ等の有無	
	各部(補強板を含む)の亀裂・溶接はがれ等の有無	
	足場板の裏面のすべり止めの異常の有無	

仮設機材整備状況チェックシート(作成例)

検査実施日： 年 月 日

検査員

指摘事項 無し / 下記のとおり

指摘事項等(改善が指摘された場合は、改善報告書を提出して下さい。)
-----------------------------------

品名	チェック項目	適否
1. 緊結部付支柱	著しいコンクリートの付着の有無	
	ほぞの曲がり、亀裂等の異常の有無	
	支柱の曲がり、へこみ、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の異常の有無	
2. 緊結部付布材	著しいコンクリートの付着の有無	
	布材の曲がり、へこみ、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の変形等の異常の有無	
3. 緊結部付ブラケット	著しいコンクリートの付着の有無	
	水平材、斜材及び垂直材の曲がり、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の変形等の異常の有無	
	取付金具の曲がり、亀裂等の異常の有無	
4. 緊結部付(床付き布わく)	著しいコンクリートの付着の有無	
	全体の変形・そり・ねじれ・へこみ等の有無	
	各部(補強板を含む)の亀裂・溶接はがれ等の有無	
	つかみ金具(外れ止めを含む)の変形等の異常の有無	
5. ねじ管式ジャッキ型 ベース金具	著しいコンクリートの付着の有無	
	ねじ管の曲がり、ねじ部の磨耗等の異常の有無	
	台板の変形等の異常の有無	
	ハンドルはスムーズに回転するか	
6. くさび式足場用斜材	著しいコンクリートの付着の有無	
	斜材の曲がり、へこみ、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の変形等の異常の有無	

仮設機材整備状況チェックシート(作成例)

検査実施日： 年 月 日

検査員

指摘事項 無し / 下記のとおり

指摘事項等(改善が指摘された場合は、改善報告書を提出して下さい。)

品名	チェック項目	適否
1. 安全ネット	著しいコンクリート等の付着の有無	
	網地の切れ・ゆるみ・毛羽・焼損等異常の有無	
	縁綱の切れ・毛羽・焼損等異常の有無	
	吊綱の切れ・毛羽・焼損・取付部のゆるみ等異常の有無	
2. メッシュシート	著しいコンクリート等の付着の有無	
	網地の切れ・磨耗・焼損等異常の有無	
	はとめ金物の破損等異常の有無	
3. 親綱支柱	著しいコンクリート等の付着の有無	
	各部の溶接部の亀裂・はがれ等異常の有無	
	支柱本体の曲がり、打痕、ねじれ等異常の有無	
	取付金具の損傷、押さえ板の変形、ボルト等異常の有無	
	親綱取付金具の損傷等異常の有無	
4. 支柱用親綱	ロープの磨耗、切傷、さつま部損傷、端末の損傷等異常の有無	
	フックの外れ止め装置の異常の有無	
5. 緊張器	全体の損傷・付着物等の異常の有無	
	緊張機能の異常の有無	

仮設機材整備状況チェックシート(作成例)

検査実施日： 年 月 日

検査員

指摘事項 無し / 下記のとおり

指摘事項等(改善が指摘された場合は、改善報告書を提出して下さい。)
-----------------------------------

品名	チェック項目	適否
1. 型枠支保工用支柱	著しいコンクリートの付着の有無	
	ほぞの曲がり、亀裂等の異常の有無	
	支柱の曲がり、へこみ、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の異常の有無	
2. 型枠支保工用布材	著しいコンクリートの付着の有無	
	布材の曲がり、へこみ、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の変形等の異常の有無	
3. 型枠支保工用ブラケット	著しいコンクリートの付着の有無	
	水平材、斜材及び垂直材の曲がり、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の変形等の異常の有無	
	取付金具の曲がり、亀裂等の異常の有無	
	親綱取付金具の損傷等異常の有無	
4. 床付き布わく	著しいコンクリートの付着の有無	
	全体の変形・そり・ねじれ・へこみ等の有無	
	各部(補強板を含む)の亀裂・溶接はがれ等の有無	
	つかみ金具(外れ止めを含む)の変形等の異常の有無	
5. ジャッキ型ベース金具	著しいコンクリートの付着の有無	
	ねじ管の曲がり、ねじ部の磨耗等の異常の有無	
	台板の変形等の異常の有無	
	ハンドルはスムーズに回転するか。	
6. 型枠支保工用斜材	著しいコンクリートの付着の有無	
	斜材の曲がり、へこみ、亀裂等の異常の有無	
	緊結部の変形等の異常の有無	